

Braniewo 30.08.2016r.

**Dotyczy: zapytania ofertowego na: „Renowację bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w czterech ulicach w miasta Braniewa – ulicy: Nadbrzeżnej, Przemysłowej, Mielczarskiego i Stefczyka"**  
**nr sprawy ZPO-ZWIK - 01-09-2016.**

Zapytanie z dnia 29.08.2016r.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający, w związku z dopuszczeniem do realizacji zarówno rękawa z tkaniny z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV jak i rękawa z włókniny filcowej utwardzanej gorącą wodą, dopuści wykonanie renowacji kanału za pomocą metody instalacji wykorzystującej wciąganie rękawa, która to metoda wykorzystywana jest przy realizacji prac z wykorzystaniem rękawów z tkaniny z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji kanału za pomocą metody instalacji wykorzystującej wciąganie rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

**Pytanie 2.**

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego mapy sytuacyjnej obejmującej przedmiotowy zakres robót, w celu ustalenia położenia odcinków, które zostaną poddane renowacji. Brak mapy uniemożliwia Wykonawcom określenie sposobu odtworzeń nawierzchni, a także występowania ewentualnych załamania na trasie, co jest bardzo istotne przy kalkulacji ceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający umieści na stronie skany map z naniesioną trasą rurociągów do renowacji.

**Pytanie 3.**

Czy należy uszczelniać punktowo włączenia na ostro przykanalików do kanału głównego kształtkami kapeluszowymi? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości sztuk i średnicy tych uszczelnień,

**Odpowiedź:** Na rase poddanej renowacji wg map nie występują przyłącza, które należałoby odtworzyć. W przypadku natrafienia w trakcie inspekcji wizyjnej kanału, na niezinventaryzowane przyłącza, należy je odtworzyć za pomocą kształtek kapeluszowych po uzgodnieniu z Zamawiającym.