

## SKALA TWARDOŚCI WODY

Lp.	Stopień twardości wody	mval/l	mg CaCO <sub>3</sub> /l	st. niem. (1 <sup>0</sup> n)	mmol/l
1.	Woda bardzo miękka	< 2	< 100	< 5,6	< 1
2.	Woda miękka	2-4	100-200	5,6-11,2	1-2
3.	Woda średnio-twarda	4-7	200-350	11,2-19,6	2-3,5
4.	Woda twarda	7-11	350-550	19,6-30,8	3,5-5,5
5.	Woda bardzo twarda	> 11	> 550	> 30,8	> 5,5

### **Braniewo - wyniki:**

twardość : **203 mg CaCO<sub>3</sub>/l = 11<sup>0</sup>n** (st. niemieckich) - *woda średnio-twarda*  
( przelicznik: 1<sup>0</sup>n = 17,86 mg CaCO<sub>3</sub>/l )

odczyn pH : **7,5** - *obojętny*