



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

HK.9020.3.67.2026
Braniewo, 2026-09-14

KOMUNIKAT NR 14/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie informuje, że na podstawie raportów z badania wody z wodociągu publicznego w Braniewie oraz raportu z dodatkowego badania wody w przyłączy pod adresem: Braniewo, ul. Moniuszki 22, po analizie zgromadzonych danych, **stwierdza niezgodność z wartością parametryczną** wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przyłączy pod adresem: **Braniewo, ul. Moniuszki 22** ze względu na potwierdzenie obecności bakterii grupy coli w ilości 2jtk/100ml, przy dopuszczalnej ilości 0jtk/100ml. Jednocześnie w badanej próbce nie stwierdzono obecności *Escherichia coli* oraz *Enterokoków* w 100ml.

W związku z potwierdzeniem obecności bakterii grupy coli w ilości 2jtk/100ml w przyłączy pod adresem: **Braniewo, ul. Moniuszki 22**, konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek przez odbiorców wody przyłącza: **Braniewo, ul. Moniuszki 22**:

1. Woda z kranu może być spożywana tylko po przegotowaniu,,
2. Woda po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) może być wykorzystywana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt, osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS),
3. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026, poz. 748).

Z wyrazami szacunku
mgr Beata Rant
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26 | 14-500 Braniewo
+ 55 243 23 81
adres e-mail psse.braniewo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-86661-37448-CEUEC-20